

■ オーバーフロー管の設置基準

持出し、ルーフバルコニーにおけるオーバーフロー管の設置は以下の通りである。

- ① オーバーフロー管は、25mmφ以上のものとする。
- ② オーバーフロー管の取付け位置は、設計の段階より下地構造材が干渉しない位置に取り付けられるように計画する。
- ③ オーバーフロー管は、防水施工に支障がなく、かつ排水に支障がない位置に取り付けられていること。
- ④ 施工地域の降水量を考慮し、設置数・大きさを検討すること。

